

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**APLISENS S.A.****Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej
i Elementów Automatyki****ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa**

Deklarujemy że poniższe wyroby w wykonaniu Ex oraz PED:
przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW/XX**

są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:

- **89/336/WE** - **dyrektywa EMC**
- **94/9/WE** - **dyrektywa ATEX**
- **97/23/WE** - **dyrektywa PED**

Wyroby uzyskały certyfikat (badania typu WE) **FTZÚ 08 ATEX 0020** wydany przez notyfikowaną jednostkę nr 1026 Fizyczno-Techniczny Instytut Doświadczalny, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice.

Wyroby uzyskały certyfikat badania projektu WE **CE-PED-H1D-APL-003-04-POL-revA** (odpowiada kategorii IV) wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 0062 Bureau Veritas 17 bis, Place de Reflets La Defense 2 92400 Courbevoie

zastosowano normy zharmonizowane

- **PN-EN 61326-1:2006**
- **PN-EN 60079-26:2004**
- **PN-EN 60079-0:2006**
- **PN-EN 60079-11:2007**

Wyroby posiadają oznaczenia:

**II 1/2G Ex ia IIC T4/T5**

Warszawa 25.04.2008

Adam Żurawski
Prezes Zarządu