

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**APLISENS S.A.****Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej
i Elementów Automatyki**

ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa

Deklarujemy że poniższe wyroby w wykonaniu Exd:

przetworniki ciśnienia typu: **APC-2000ALW/XX**,
przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000ALW/XX**,
APR-2200ALW/XX, **APR-2000GALW/XX**,
inteligentne sondy poziomu **APR-2000YALW/XX**

są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:

- **89/336/WE** - dyrektywa **EMC**
- **94/9/WE** - dyrektywa **ATEX**

W zakresie dyrektywy ATEX wyroby uzyskały certyfikat (badania typu WE)
KDB 08ATEX 224X wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 1453
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.Przetworniki posiadają
oznaczenie:

II 1/2G Exia/d IIC T6/T5

II 1/2D ExiaD 20 /tD A21 T85/T100

zastosowano normy zharmonizowane:

- **PN-EN 61326-1:2006**
- **PN-EN 60079-0:2006**
- **PN-EN 60079-1:2008**
- **PN-EN 60079-11:2007**
- **PN-EN 60079-26:2005**
- **PN-EN 61241-0:2007**
- **PN-EN 61241-1:2005**
- **PN-EN 61241-11:2007**

Warszawa 12-08-2008

Adam Żurawski
Prezes Zarządu