

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**APLISENS S.A.**

Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej
i Elementów Automatyki
ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa

Deklarujemy że poniższe wyroby w wykonaniu ATEX (Ex) oraz PED przetworniki ciśnienia typu: **APC-2000 /XX/YY**

są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:

- **2004/108/WE** - dyrektywa **EMC**
- **94/9/WE** - dyrektywa **ATEX**
- **97/23/WE** - dyrektywa **PED**

W zakresie dyrektywy ATEX wyroby uzyskały certyfikat (badania typu WE) **KDB 08 ATEX282** wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 1453 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

W zakresie dyrektywy PED wyroby uzyskały certyfikat (badania projektu WE) **CE-PED-H1D-APL003-04-POL** (odpowiada kategorii IV) wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 0062 Bureau Veritas 17 bis, Place de Reflets La Defense 2 92400 Courbevoie

zastosowano normy zharmonizowane:

- **PN-EN 61326-1:2006**
- **PN-EN 55022-2006**
- **PN-EN 60079-0:2006**
- **PN-EN 60079-11:2007**
- **PN-EN 60079-26:2007**
- **PN-EN 50303:2004**

Wyroby w wykonaniu PED oznaczone są: numerem certyfikatu

Wyroby w wykonaniu ATEX oznaczone są:

II 1/2G



Ga/Gb Ex ia IIC T4/T5/T6

I M1 Ex ia I

Warszawa 19.03.2009

Adam Żurawski
Prezes Zarządu