

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Numer dokumentu DZ. PC. PR.29.Z2

Producent: **APLISENS S.A.**,  
**ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że:

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień serii **PC-29A, PC-29B, PC-29PA, PC-29PB, PR-29A, PR-29B** we wszystkich wykonaniach są zgodne z wymaganiami dyrektywy

- **EMC – 2004/108/WE**

do oceny zastosowano normę PN-EN 61326-1:2009

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień serii **PC-29A, PC-29B, PC-29PA, PC-29PB, PR-29A, PR-29B** w wykonaniu Exi, są zgodne z wymaganiami dyrektywy

- **ATEX – 94/9/WE**

Przetworniki w wykonaniu Exi mają na tabliczce oznaczenie:



II 1/2G Ex ia IIC T6/T5 Ga/Gb dla PC-29B, PC-29PB, PR-29B

II 1/2G Ex ia IIB T6/T5 Ga/Gb dla PC-29A, PC-29PA, PR-29A

I M1 Ex ia I Ma

nr certyfikatu: FTZU 10 ATEX 0295X;

IECEX FTZU 11.0004X

Certyfikaty zostały wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 1026 Fizyczno-Techniczny Instytut Doświadczalny, Pikarska 7, 716 07 Ostrava Radvanice

Zastosowano normy:

PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2010, PN-EN 60079-26:2007,

PN-EN 50303:2004

Warszawa, 14 kwietnia 2011

Adam Żurawski  
Prezes Zarządu