

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**APLISENS S.A.****Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej
i Elementów Automatyki**

ul. Morelowa 7

03-192 Warszawa

Deklarujemy że poniższe wyroby w wykonaniu ATEX (Ex) oraz PED
przetworniki ciśnienia typu: PC-28/XX/YY

są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:

- **89/336/WE - dyrektywa EMC**
- **94/9/WE - dyrektywa ATEX**
- **97/23/WE - dyrektywa PED**

W zakresie dyrektywy ATEX wyroby uzyskały certyfikat (badania typu WE)
KDB 08ATEX002X wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr
1453 Główny Instytut Górniczo-Hutniczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

W zakresie dyrektywy PED wyroby uzyskały certyfikat badania typu WE
CE-PED-H1D-APL001-04-POL (odpowiada kategorii IV) wydany przez
notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 0062 Bureau Veritas 17 bis,
Place de Reflets La Defense 2 92400 Courbevoie

zastosowano normy zharmonizowane:

- **PN-EN 61326-1:2006**
- **PN-EN 60079-0:2006**
- **PN-EN 60079-11:2007**
- **PN-EN 60079-26:2005**
- **PN-EN 50303:2004**

Warszawa 05.05.2008

Adam Żurawski
Prezes Zarządu