



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH**

00-791 Warszawa, ul Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax: centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**

HŻ/D/0713/2011

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product:

1. Hydrostatyczne sondy głębokości, typ: SG-16, SG-25, SG-25S, APC-2000SG, SG.Profibus PA
2. Hydrostatyczne sondy poziomu, typ: SP-50, PC-28P, APC-2000S, APC-2000P

Zawierający/Containing:

- stal nierdzewna gat. 00H17N14M2 (316L)
- PTFE, Tarflen

Przeznaczony do/Destined for: pomiaru poziomu wody pitnej oraz mediów
w przemyśle spożywczym

Wytwórca /Manufacturer: APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowej Aparatury
Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowej Aparatury
Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2011-04-15

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2013-05-09

/This certificate is valid until/

**p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku**

dr Jacek Postupolski